



Määräaikainen palotarkastus 12-11-2025

Määräysten antaminen perustuu
pelastuslain 379/2011 81 §:n.

06.11.2025

Pöytäkirjanro

155 209

Vastaanottaja

POMARKUN KUNTA

VANHATIE 14

29630 POMARKKU

Kohde

ALATENSIO

Vanhatie 14

29630 POMARKKU

Osapuolet

Mari Vallimäki

Lausunto

Suoritin kohteeseen määräaikaisen palotarkastuksen.

Keskustelimme kohteen nykyisestä käytöstä ja turvallisuudesta.

Teimme palotarkastuskierroksen kohteeseen ja totean seuraavaa:

Sammuttimet oli tarkastettu ja poistuminen on selkeästi opastettu. Seinäpalopostien letkut ovat melko iäkkäitä ja niissä näkyi useita murtumia.

Useissa palo-ovissa oli kiiloja aukipitämistä varten.

MÄÄRÄYKSET

Kiilojen käyttö palo-ovissa ei ole sallittu. Ovista kannattaa poistaa lukot ja vaihtaa kiinteät kahvat, niin ovia ei tarvitse kiilata.

Seinäpalopostit tulee tarkastaa ja huoltaa ainakin kumiletkut vaihtamalla.

Palomestari
Silvan Timo