

**Määräaikainen palotarkastus**

Määräysten antaminen perustuu pelastuslain 379/2011 81 §:n.

**16.01.2026****Pöytäkirjanro****156 120****Vastaanottaja**

Pomarkun Kunta

29630 POMARKKU

**Kohde**

PALOASEMA

Palokuja 1

29630 POMARKKU

**Osapuolet**

Kohteen edustaja Juhani Mäensivu  
Palomestari Jarkko Kangas

**Lausunto**

Kohteessa suoritettiin Satakunnan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman mukainen määräaikainen palotarkastus.

**Tarkastuskohde**

Tarkastuskohteena oli Pomarkun kunnan omistama paloasema, jota käyttää Pomarkun VPK. Kohteessa on lämmitysmuotona hakelämmitys, jonka lämpökeskus on erillinen rakennus.

**Tarkastuksen kulku**

Tarkastuksen alussa keskusteltiin kohteen edustajan kanssa edellisen palotarkastuksen puutteista. Kohteessa tehtiin katselmus sisätiloissa suorittaen silmäääräinen havainnointi. Tarkastuksen lopussa käytiin läpi tehdyt havainnot ja korjauspuutteet sekä kuultiin edustajan selvitys.

**Tarkastuksessa tehdyt keskeisemmät havainnot**

1. Ajoneuvohallissa katossa pakokaasuimuri, joka puhaltaa katon kautta ulos. Käyttökytkin ulko-oven vieressä. Tiedossa ei ole, koska kanavat viimeksi tarkastettu ja huollettu. Kunnan varavoimakone käytetään pakokaasuimurin kautta tarkastusajoissa.
2. Rakennuksessa ei ole yhtään poistumistiemerkintää. Tästä on ollut maininta ja korjausmääräys edellisessä palotarkastuksessa.
3. Alkusammutuskalustoa kohteessa kolme käsisammutinta, jotka sijaitsevat korjaamolla, keittiön vieressä ja lämpökeskuksessa. Korjaamon käsisammutin ei ole määräaikaistarkastettu ajallaan. Ei tiedossa, onko käsisammutin sopimuspalokunnan omistama.
4. Rakennuksessa ei ole yhtään palovaroitinta. Edellisessä palotarkastuksessa asiasta mainittu viimeksi.
5. Ulko-ovella tupakan tuhka-astia.

**Tarkastuksen johtopäätökset, johtopäätöskien perustelut, korjausmääräykset ja suositukset****Korjausmääräykset**

Poistumistiemerkinnät puuttuvat ulko-ovien läheisyydestä ja niille johtavilta käytäviltä. Poistumisopasteita on lisättävä/selkeytettävä. Uloskäytävät ja niille johtavat kulkureitit on pidettävä sellaisessa kunnossa, että ne ovat kulkukelpoisia ja käyttöturvallisia. Poistumisreitit on merkittävä poistumisopasteilla ja niiden näkyvyys on varmistettava riittävällä valaistuksella. (Pelastuslaki 379/2011 10 § ja 112 §; Sisäministeriön asetus rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta 977/2024 3 §)

Ohje: Poistumisopasteiden on oltava aina valaistuja (1.1.2006 alkaen: Sisäasiainministeriön asetus rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta 805/2005 5 §). Ne valaistaan joko sisä- tai ulkopuolisilla valonlähteillä, joiden tulee hätäpoistumistilanteissa toimia määrätyn ajan. Jälkivalaisevasta

**Määräaikainen palotarkastus**

Määräysten antaminen perustuu pelastuslain 379/2011 81 §:n.

**16.01.2026****Pöytäkirjanro****156 120**

materiaalista tehtyjen opasteiden käyttö on mahdollista lähinnä täydentävinä opasteina. (ST-ohjeisto 8, Poistumisvalaistus ja poistumisreitivalaistus, 2019)

Ohje: Opasteen sopiva koko ja havainnointietäisyys sisäpuolelta valaistuille kilville määräytyy kaavalla: havainnointietäisyys = 200 x opasteen korkeus eli esimerkiksi 100mm korkea sisäpuolelta valaistu opaste riittää 20 metriin saakka. (ST-ohjeisto 8, Poistumisvalaistus ja poistumisreitivalaistus, 2019)

Käsisammutin ei ole määräaikaistarkastettu. Käsisammuttimet on tarkastettava. (Pelastuslaki 379/2011 12 §)

Ohje: Käsisammuttimet on tarkastettava Tukesin vahvistaman käsisammutinliikkeen toimesta vuoden välein, jos käsisammutinta säilytetään paikassa, jossa se on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille kuten kosteudelle, tärinälle, lämpötilojen vaihtelulle tai pakkaselle tai kahden vuoden välein, jos käsisammutinta säilytetään kuivissa ja tasalämpöisissä sisätiloissa. Ensimmäisen tarkastuksen ajankohta määräytyy käsisammuttimen valmistusajankohdasta. (Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta 917/2005 3 § ja 9 §)

Tupakointi ja tuhka-astian sijoittaminen pois ulko-oven luota. Palava materiaali on poistettava rakennuksen välittömästä läheisyydestä. Helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa ei saa säilyttää rakennuksen välittömässä läheisyydessä niin, että siitä aiheutuu tulipalon syttymisen tai leviämisen vaaraa tai että tulipalon sammuttaminen vaikeutuu. (Pelastuslaki 379/2011 9 §)

**Suositukset**

Palovaroittimet puuttuvat kokoontumistilasta. Suositellaan asentamaan kaksi varoitinta, joiden sijoittaminen keittiöön ja pukutilaan. (Pelastuslaki 379/2011 9, 14, 17 ja 112 §; Sisäasiainministeriön asetus palovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta 239/2009 3 §)

Pakokaasuimurin kanavan ja läpiviennin sekä ilmanvaihdon tarkastus ja tarvittaessa nuohous. Savunpoistolaitteiston toimintakunnossa pysyminen on varmistettava säännöllisellä kunnossapidolla. Savunpoistolaitteisto on huollettava ja testattava valmistajan ohjeen sekä kunnossapito-ohjelman mukaan. (Pelastuslaki 379/2011 12 §; Laki pelastustoimen laitteista 10/2007 4 ja 5 §)

**Kohteen edustajan selvitys**

Kohteen edustajaa kuultu tarkastuksen aikana ja hän on luvannut hoitaa puutteet kuntoon viipymättä. Keskusteltu pakokaasuimurin tarkastuksesta ja tarpeellisuudesta ja päädytty palaamaan asiaan viimeistään seuraavassa tarkastuksessa. Palotarkastaja luvannut selvittää korjaamalla olevan käsisammuttimen omistajuuden ja ohjaamaan sen tarkastettavaksi viipymättä. Korjausmääräyksen saaneille kohdille annetaan aikaa 28.2.2026 mennessä saattaa kuntoon. Poistumistiemerkintöjen ollessa kunnossa voi olla yhteydessä palotarkastajaan esimerkiksi sähköpostilla osoitteeseen jarkko.kangas@sata.fi

Jos palotarkastuspöytäkirjasta on huomautettavaa, olkaa yhteydessä palotarkastuksen tekijään 14 vrk:n kuluessa.

Liitteet

Valitusosoitus

Asiakasta on kuultu ennen korjausmääräyksen antamista.

Määräysluontoiset toimenpiteet suoritettava

**28.02.2026**

mennessä.

Satakunnan pelastuslaitos  
Satakunnankatu 3, 28100 PORI  
Puh: (02) 621 1500  
www.pelastustoimi.fi

Pohjois-Satakunnan toimialue  
Kankaanpään aluepaloasema  
Rautatienkatu 3  
38700 KANKAANPÄÄ

Paloesimies  
Kangas Jarkko  
Puh: 0417322440  
jarkko.kangas@pelastustoimi.fi



**Määräaikainen palotarkastus**

Määräysten antaminen perustuu  
pelastuslain 379/2011 81 §:n.

16.01.2026

Pöytäkirjanro

156 120

Palomestari  
Kangas Jarkko







#### Valitusviranomainen

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla kirjallisesti Turun hallinto-oikeuteen. Valvontakäynnistä mahdollisesti perittävään maksuun haetaan kuitenkin edellisestä poiketen muutosta oikaisuvaatimusmenettelyllä, jota koskevat ohjeet ovat laskun yhteydessä.

#### Valitusaika

Valitusaika on 30 päivää. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valitusaika jatkuu seuraavaan arkipäivään.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Asian katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin jo kirjeen saapumispäivänä. Käytettäessä muuta tiedoksiantotapaa tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Milloin kysymyksessä on sijaistiedoksianto, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä sijaistiedoksiantoa koskevan tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä.

#### Valituskirje ja sen liitteet

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valituskirjelmään on liitettävä:

- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo aikaisemmin ole toimitettu viranomaiselle

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja. Lähetettäessä valituskirjelmä sähköisenä asiakirjana, allekirjoitusvaatimuksen täyttää ainakin sellainen kehittynyt sähköinen allekirjoitus, joka perustuu laatuvarmenteeseen ja on luotu turvallisella allekirjoituksen luomisvälineellä. Sähköinen allekirjoitus edellyttää sähköisen henkilökortin, joka on kuvallinen henkilöllisyydestodistus, johon on lisätty käyttäjänsä sähköisen asiointitunnuksen (SATU) sisältävä mikrosiru, käyttämistä.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

#### Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava Turun hallinto-oikeudelle. Omalla vastuullaan valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Valituskirjelmä on jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille virka-aikana ennen valitusajan päättymistä. Valituskirjelmä voidaan lähettää myös sähköisenä.

Turun hallinto-oikeuden yhteystiedot:

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku  
Postiosoite: PL 32, 20101 Turku  
Puhelinvaihe: 029 56 42400  
Faksinumero: 029 56 42414  
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi  
Aukioloaika: klo 8.00 - 16.15

