

Tarkastuspöytäkirja: Laki eräistä paloturvallisuuslaitteista 191/2024

Tarkastustyyppi Määräaikaistarkastus	Laitteistotyyppi Paloilmoitin	Tarkastuksen numero TuLu 113407
Tarkastusaika 19.3.2026	Julkaisupäivämäärä 25.3.2026	Seuraava tarkastus 19.3.2029
Pelastusviranomainen Satakunta	Hätäkeskus Pori	Hätäkeskus-tunnus 9244/230
		Tilaaaja Sopimus 1997

Toteutuksessa noudatettu säännöstö
Ohje 2019

Kohde - Sekä laitteiston käytöstä ja kunnossapidosta vastaava henkilö

Pomarkun Kunnankirjasto
Vanhatie 14, 29630 Pomarkku
Keijo Koskinen, 041 732 3832, keijo.koskinen@pomarkku.fi

Kohdenumero 20033

Laitteisto**Ilmoitinkeskus**

Hedengren FireScape

Osoitteellinen Perinteinen

Valvotut tilat

Kohde Kohdevalvonta Muu Palo-osastot Sprinklattu alue

Paloryhmät

1-2

Lisätietoja**Laitteiston haltija**

Pomarkun kunta
Vanhatie 14, 29630 POMARKKU
Mari Vallimäki, 041 730 3424, mari.vallimaki@pomarkku.fi

Y-tunnus 0136610-0
Asiakasnumero 4339

Tilat

Virallinen käyttötarkoitus: Kokoontumis- ja liiketilat

Tarkastetut tilat: Omatoimi kirjasto.

Tarkastuskohdat/todetut puutteet

A. Asiakirjat <ol style="list-style-type: none"> 1. Toteutuspöytäkirja 2. Elinkaarikirja 3. Asennustodistus 4. Paikantamiskaaviot 5. Päiväkirja 6. Ohjeet 7. Kunnossapito-ohjelma 8. Tarkastuspöytäkirja 9. Muu 	E. Paikantaminen <ol style="list-style-type: none"> X 1. Paloryhmät 2. Osoitteet 3. Kaaviot 4. Muu 	I. Paloilmoituspainikkeet <ol style="list-style-type: none"> 1. Painike
B. Ylläpito <ol style="list-style-type: none"> X 1. Hoito ja huolto 2. Irti-/päällekytkentä 3. Muu 	F. Ilmaisimet <ol style="list-style-type: none"> 1. Savuilmaisain 2. Lämpöilmaisain 3. Linjailmaisain 4. Liekki-ilmaisain 5. Näytteenottoilmaisain 6. Kanavailmaisain 7. Yhdistelmäilmaisain 8. Ilmaisimen toiminta 9. Muu 	J. Asennus <ol style="list-style-type: none"> 1. Ilmaisimet 2. Kaapelointi 3. Kiinteistövalvonta 4. Ohjaukset 5. muu
C. Ilmoitinkeskus <ol style="list-style-type: none"> 1. Käyttö-/näyttölaite 2. Teholähteet X 3. Ohjaukset 4. Muu 	G. Ilmainen sijoitus/valv. alue <ol style="list-style-type: none"> 1. Yhdistelmäilmaisain X 2. Savuilmaisain 3. Lämpöilmaisain 4. Muu 	K. Muu <ol style="list-style-type: none"> 1. Laitteiden yhteensopivuus 2. Muut laitteet 3. Poikkeava toteutus 4. Muu
D. Ilmoituksen siirto <ol style="list-style-type: none"> 1. Hätäkeskus 2. Valvonnat 3. Muu 	H. Hälyttimet ja turvakuulutus <ol style="list-style-type: none"> 1. Äänihälytin 2. Ennakkovarointus 3. Poistumis- ja turvakuulutusj. 4. Muu 	

Todetut puutteet sekä mahdolliset muut huomiot**Puute****B1**

Paloilmoittimen säännöllisistä kunnossapito-ohjelman mukaisista huolloista ei ollut merkintöjä.

C3

Elinkaarikirjaan merkityt palo-ovien ohjaustoiminnot eivät toimineet määritellyllä tavalla. Kirjaston sisäovi ei auennut. Ulko-ovi toimi normaalisti.

E1

Paloryhmä 2 osoite 01.002, ilmoitti virheellisesti paloryhmän 1.

G2

Paloryhmän 2 sisääntulo aulasta puuttui ilmaisin.

Tarkastuslausunto

Laitteiston asentamisen peruste Omaehtoinen

Päätös Laitteisto täyttää sille asetetut vaatimukset kun havaitut puutteet on korjattu

Tarkastaja



Turo Luotonen

044 502 7219

Muut läsnäolijat

Keijo Koskinen

Lain 191/2024 §19 mukaan laitteiston haltijan on säilytettävä varmennustarkastuksen tarkastuspöytäkirja vähintään viisi vuotta. Määräaikaistarkastuksen ja uusintatarkastuksen tarkastuspöytäkirjat sekä osoitus pöytäkirjassa esitettyjen puutteiden korjaamisesta laitteiston haltijan on säilytettävä vähintään seuraavaan määräaikaistarkastukseen saakka.