kvvy | TUTKIMUS

TESTAUSSELOSTE 0POMARK/27

7.10.2026

Pomarkun kunta
PL 14
29631 POMARKKU

ilac-MRA FINAS Finnish Accreditation Service T064 (EN ISO/IEC 17025)

Projektin nimi	Pomarkun vesilaitos; Talousvesitutkimus
Näytenumero	26TV14730
Näytteen nimi¹	Virasto
Näyte otettu¹	30.9.2026 14:00
Näytteenottaja¹	Minna Mäkinen
Näyte saapunut	30.9.2026

Määritys	Menetelmän tunnus	Yksikkö	Tulos	Rajat
Mangaani	LA76*	µg/l	2,2	<50 (t)
Rauta	LA76*	µg/l	31	<200 (t)
Haju	LA163		Ei todettu	ei epätavallisia muutoksia
Maku	LA163		Ei todettu	ei epätavallisia muutoksia
pH	LA147*		7,3	6,5-9,5 (t)
Sameus	LA145*	FNU	< 0,2	ei epätavallisia muutoksia
Sähkönjohtavuus	LA146*	µS/cm	60	<2500 (t)
Väriluku	LA133*	mg/l Pt	< 5	ei epätavallisia muutoksia
Ammonium	LA131*	mg/l NH4	< 0,007	<0,50 (t)
Escherichia coli	LA604*	MPN/100 ml	0	0 (v)
Koliformiset bakteerit	LA604*	MPN/100 ml	0	0 (t)
Suolistoperäiset enterokokit	LA603*	pmy/100 ml	0	0 (v)

STM:n Talousvesiasetus 1352/2015; v=laatuvaatimus t=laatutavoite

LAUSUNTO Vesinäyte täytti tutkituilta osin talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja laatutavoitteet (STM asetus 1352/2015).

KVVY Tutkimus Oy

Jaana Prihti
Kemisti

Digitally signed by allekirjoitus.kvvy.innolims.fi
Date: 2026.10.07 10:01:58 +03:00
Reason: InnoLIMS pdf sign

JAKELU markus.lepomaki@pomarkku.fi, mari.vallimaki@pomarkku.fi, minna.makinen@pomarkku.fi terveystarkastaja@kankaanpaa.fi

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, ¹ = Asiakkaan ilmoittama tieto
Tässä testausselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.

MENETELMÄVIITTEET

LA131	Sisäinen menetelmä KVVY LA131: Kerouel R. & Aminot A., Fluorometric determination of ammonia CFA-analysointi fluorometrisella detektoinnilla Kerouel R. & Aminot A., Fluorometric determination of ammonia in sea and estuarine waters by direct segmented flow analysis, Marine Chemistry, vol 57(3-4), 265-275, 1997
LA133	SFS-EN ISO 7887:2012 muunneltu CFA-analysaattori
LA145	SFS-EN ISO 7027-1:2016
LA146	SFS-EN 27888:1994
LA147	SFS 3021:1979
LA163	Sisäinen menetelmä
LA603	SFS-EN ISO 7899-2:2000
LA604	SFS-EN ISO 9308-2:2014
LA76	SFS-EN ISO 11885:2009

MITTAUSEPÄVARMUUDET

Määritys	Näyte	Mittausepävarmuus	Mittauspäivä	Lab
Mangaani*	26TV14730	15 %	2.10.2026	A
Rauta*	26TV14730	15 %	2.10.2026	A
Haju	26TV14730		1.10.2026	A
Maku	26TV14730		1.10.2026	A
pH*	26TV14730	0,2	1.10.2026	A
Sameus*	26TV14730		1.10.2026	A
Sähkönjohtavuus*	26TV14730	5 %	1.10.2026	A
Väriluku*	26TV14730		1.10.2026	A
Ammonium*	26TV14730	0,003	1.10.2026	A
Escherichia coli*	26TV14730	Mittausepävarmuus pyydettäessä	1.10.2026	A
Koliformiset bakteerit*	26TV14730	Mittausepävarmuus pyydettäessä	1.10.2026	A
Suolistoperäiset enterokokit*	26TV14730	Mittausepävarmuus pyydettäessä	1.10.2026	A

A KVVY Tutkimus Oy / Tampere

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, ¹ = Asiakkaan ilmoittama tieto
Tässä testausselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.